

UR. 271.14.2018.ZP -2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE 1

Chciałam prosić o zamieszczenie lub przesłanie mapy do celów projektowych wraz z pieczętą rzeczoznawcy ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dodatkowo chciałam prosić o rysunki z projektu dotyczące instalacji zewnętrznej przy Ośrodku Zdrowia w Ruszowie, na których są dodatkowe informacje dotyczące instalacji.

ODPOWIEDŹ 1

Patrz modyfikacja SIWZ z dnia 03.08.2018r.

PYTANIE 2

Mamy także pytanie dotyczące prac ziemnych. W pozwoleniu na budowę jest zapis, że nieruchomość jest objęta ochroną konserwatora zabytków, a prace ziemne mają być nadzorowane przez archeologa. Czy w przypadku prac ziemnych na głębokości do 80 cm (ułożenie przyłącza od zbiornika do budynku) także zachodzi potrzeba takiego nadzoru? Jeśli tak to czy taki nadzór archeologa także wchodzi w skład zadania nr 3 i jest do zapewnienia po stronie wykonawcy instalacji?

ODPOWIEDŹ 2

Nadzór archeologa zapewnia Zamawiający.

PYTANIE 3

W projekcie jest napisane o zbiorniku podziemnym 2700, decyzja jest na zbiornik naziemny. Który ostatecznie ma być zamontowany?

ODPOWIEDŹ 3

Zbiornik naziemny 2700l.

PYTANIE 4

Po czyjej stronie kierownik budowy? Decyzja jest wydana na instalacje zewnętrzną, wewnętrzną i zbiornik bezodpływowy czyli może być jeden kierownik budowy na wszystko. Czy posiadają Państwo kierownika budowy, który będzie nadzorował także wykonanie instalacji wewnętrznej? Czy w ramach instalacji gazowej zapewnienie kierownika budowy jest po stronie wykonawcy instalacji zbiornikowej?

ODPOWIEDŹ 4

Wykonawca zapewnia nadzór robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji zbiornikowej oraz przyłącza do budynku przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami.