

Techniczne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci.

Zakład Usług Komunalnych

59-940 Węglińiec

ul. Partyzantów 8, tel. (075) 7712042

REGON 230291143, NIP 615-10-06-481

ZUK/2913/...../KT/10/2016

Znak 11/10/2016

Węglińiec dnia 3 października 2016 r.

Wnioskodawca:

GT INSTAL
ul. Słoneczna 7
52-116 Wrocław-Iwiny

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA,

do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w miejscowości Węglińiec

Na podstawie § 24 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała nr XXVII/04 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 24.11.2004 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 29 września 2016 r. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że dostawę wody do oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Węglińiec (działka geodezyjna nr ewid. 237/2) należy projektować według następujących zasad: Miejsce
włączenia wody – sieć wodociągowa znajdująca się na dz. ewid. Nr 206, wykonana z rur PE Ø 90 przebiegająca w ul. Sikorskiego. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.30 MPa.

1. Do projektowania budowy przyłącza wodociągowego zaleca się zastosowanie rur PEHD Ø 90 mm odpowiednio oznakowanych taśmą zabezpieczającą koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową – lokalizacyjną umieszczoną 0,2 m nad przewodem. Wpięcia przyłącza do sieci należy dokonać za pomocą trójkąta PE. Na trójkącie należy uwzględnić zasuwę odcinającą Ø 80 klinową z miękkim uszczelnieniem.
2. Przyłącze wodociągowe (trasę przebiegu przyłącza) wykonać zgodnie z załączonym do wniosku projektem.
3. Wodomierz projektować sprzężony Ø 80x20 . lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu „wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.. Jeżeli jest brak możliwości umiejscowienia wodomierza w budynku należy przed budynkiem zaprojektować studzienkę wodomierzową.
4. Głębokość posadowienia przyłącza wodociągowego powinna wynosić m.in. 1,2 m
5. .Przed zasypaniem należy zgłosić wykonanie przyłącza do Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu celem dokonania odbioru technicznego przyłącza.
6. Zgłosić do biura geodezyjnego wykonanie przyłącza wodociągowego w celu wykonania mapy powykonawczej przyłącza, którą należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych.

7. Przyłącze wodociągowe inwestor wykonuje na własny koszt tj. roboty ziemne i materiały na całości przyłącza do sieci wodociągowej wraz z wpięciem do sieci.

Z up. DYREKTORA
Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Mariusz Basiński
Kierownik ds. technicznych

Tok postępowania po otrzymaniu warunków technicznych:

- wykonać projekt techniczny przyłącza
- uzgodnić projekt techniczny w Zakładzie Usług Komunalnych
- wykonać przyłącze wraz z podejściem pod wodomierz tj. zawór przed i za wodomierzem
- zgłosić odbiór wykonanego przyłącza , zawrzeć umowę na dostawę wody
- zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przyłączy przed zasypaniem
- dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu mapę geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza

WARUNKI DOKONANIA ODBIORU KOŃCOWEGO:

1. W celu dokonania odbioru końcowego i uzyskania protokołu odbioru końcowego należy bezwzględnie:

- złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru technicznego – końcowego
- dostarczyć do ZUK w Węglińcu geodezyjną mapę inwentaryzacyjną z naniesionym przyłączem wodnym w skali 1:500, z pieczęcią Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjęciu przyłącza lub sieci do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
- oznakować zgodnie z PN-86-B09700 zamontowane uzbrojenie podziemne – tabliczka informacyjna
- za zaworem głównym, za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny „antyskażeniowy”
- teren wokół skrzynki zasuwowej na przyłączy wodociągowym, utwardzić gotowym elementem betonowym o wymiarach 50 cm x 50 cm