

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu,,

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

„Termomodernizacja elewacji” jest zapis o renowacji balustrad a w opisie technicznym jest wymiana na nowe, które rozwiązanie należy przyjąć w wycenie ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Należy przyjąć wymianę balustrad na nowe zgodnie z zapisem pkt 8.13 projektu budowlanego

PYTANIE NR 2

Na rys A1 „Termomodernizacja elewacji” docieplenie ścian jest grubości 12 i 15 cm , natomiast w przedmiarze jest 12 i 18 cm, które rozwiązanie należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Należy przyjąć grubość styropianu 15 cm zgodnie z pkt 8.13 projektu budowlanego.

PYTANIE NR 3

Czy wykonawca w wycenie ma przyjąć wykonanie opasek okiennych i drzwiowych z materiału EPS . Brak informacji w projekcie o opaskach okiennych

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Należy wykonać opaski okienne i drzwiowe z materiału EPS o grubości dostosowanej do możliwości montażu w poszczególnych otworach okiennych i drzwiowych.

PYTANIE NR 4

Czy wyposażenie podane w przedmiarze uzupełniającym do r.b. należy ująć w kosztorysie ofertowym dotyczącym zadania 1 czy zadania 2 ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Tak należy wycenić dla zadania nr 1

PYTANIE NR 5

Czy rury instalacji z gazu należy wykonać z miedzi czy stali ? Są rozbieżności w dokumentacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Rury instalacji należy wykonać ze stali zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem

PYTANIE NR 6

Może zająć potrzeba ingerencji w instalację wod-kan w mieszkaniach, dlatego proszę o informację czy należy uwzględnić w ofercie szacowane koszty na przeróbki wod-kan w mieszkaniach czy takie prace będą traktowane jako roboty dodatkowe ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Należy uwzględnić wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia, w tym niezbędne adaptacje wewnętrznych instalacji wod – kan i innych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

PYTANIE NR 7

Proszę o uzupełnienie pliku Zestawienie urządzeń kotłownia+PC Niestety strony się powtarzają nie zaczynając od poz. 1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

W załączeniu uzupełnione zestawienie urządzeń kotłowni + PC